Alarme Générale Sélective (AGS)
F Détecteur automatique incendie
Indicateur d'action
DM Déclencheur manuel d'alarme incendie adressable : h=1,30 m du sol
Asservissement au SSI

MAISON DE RETRAITE
51240 Saint-Germain-La-Ville

Réhabilitation Sécurité Incendie

Maître d'Ouvrage	**Maison de retraite** Rue de Marne 51240 Saint-Germain-La-Ville Tél. 03 26 67 52 69 - fax : 03 26 64 11 45
Bureau d'Études	**SEIFLU** 62, rue Hincmar 51100 REIMS Tél. 03.26.89.09.05 - Fax. 03.26.89.09.17 Courriel : seiflu@wanadoo.fr - Site web : seiflu.fr

DOSSIER: 0932	DATE: Avril 2010	ÉCHELLE: 1/100	PLAN N°

Système Sécurité Incendie plan projet RdC 1

SSI 01

A.P.S.	A.P.D.	PRO	EXE
☐	☐	■	☐

MODIFICATIONS:

Dates	Indices	Nature